


4. สวิทช์ และชุดเต้ารับปลั๊ก (Snap Switch and Receptical and Plug)
 - 4.1 Snap Switch Size 1 gang , 2 gang Cat.,No. SMN
 - 4.2 Receptacles Interlockes with Switch and Plug Cat.,No. ERIS
5. ดวง โคมไฟฟ้า (Lighting Fixtures)
 - 5.1 Fluorescent Cat.,No. DRTS
 - 5.2 Flood Lights Cat.,No. AFE
 - 5.3 Emergency Light 2x35 w. Cat.,No. EMG235
6. อุปกรณ์สำหรับแขวนดวงโคมไฟฟ้า
 - 6.1 Fixture Hangers Cat.,No. DCH
 - 6.2 Ceiling Saddles Cat.,No. VH
7. โคมไฟสัญญาณและเสียง (Obstacle light, Rotating Beacon and Buzzer)
 - 7.1 Low-intensity Obstacle light Cat.,No. EFH
 - 7.2 Rotating Beacon Cat.,No. EBN
 - 7.3 Buzzer or Siren Cat.,No. EBZ,ESR


ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณาจากผลการวิจัยและทดสอบแล้ว ขอรับรองว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จำนวน 7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 23 รายการ ได้ออกแบบและผ่านการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน IEC60079-0 , IEC60079-1 รวมถึงผ่านการทดสอบในเชิงวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถนำไปติดตั้งใช้งานในสถานที่อันตราย Zone II และ Zone 2 ได้



(นายวิษณุ พรลักษณ์พิมล)

ผู้ทดสอบ


กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีจีทีเค ทีปรีक्षा จำกัด
วุฒิวิศวกร สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า แขนง ไฟฟ้ากำลัง
เลขทะเบียน วฟก.493



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ เนยไสย)

ผู้ควบคุมการทดสอบ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์



(รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น